

**ШАБАЛИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ПГТ ЛЕНИНСКОЕ»
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ШМБУ ДО «СШ пгт Ленинское»
Кировской области)**

пл.Ленина, 2, пгт Ленинское,
Шабалинский район,
Кировская область, 612020
т.89531373358, shabalinosport3@mail.ru

от 13.03.2024 № 43
на № 02-04-2024/Прдп56-24-20330034
от 27.02.2024

Прокурору Шабалинского района
младшему советнику юстиции
П.Н. Плотникову

Сообщаем, что Представление прокуратуры от 27.02.2024 № 02-04-2024/Прдп56-24-20330034, полученное 01.03.2024, рассмотрено с участием заместителя прокурора района С.Г.Игошиным.

Принятые следующие меры по устранению выявленных нарушений законодательства:

1. В План мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год согласно ст.13.3 ч.1. внесены изменения, предусматривающие контроль за расходованием бюджетных средств и контрактной системе при реализации национальных и региональных проектов по развитию спорта (прилагается).

2. Заседания комиссии по противодействию коррупции в 2023 году проводились, но запротоколированы не были, что ответственным лицом по выполнению мероприятий по противодействию коррупции проконтролировано не было. В настоящее время протоколы заседаний комиссии восстановлены (прилагаются).

3. В настоящее время инструктор – методист Павлов И.С., принятый 12.02.2024г., ознакомлен под роспись с нормативно-правовыми актами в сфере противодействия коррупции, в том числе об ответственности за

коррупционные правонарушения, недопущения получения и дачи взятки, (копия листа ознакомления прилагается).

4. СК «Борцовский зал» оборудован экстренной системой оповещения 12.03.2024, работы выполнены ШМБУ «Автоматик сервис плюс».

5. В местах установки приемно-контрольного прибора информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, в настоящее время размещена.

6. Огнетушители в здании спортивного комплекса пронумерованы.

7. Наличие указателей направления движения к источниками противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью обеспечено.

8. Наличие знаков пожарной безопасности в здании обеспечено.

9. На светильниках аварийного освещения обозначены различия от светильников рабочего освещения, 1 светильник аварийного освещения исправлен.

10. Горючие материалы (коробки) из помещения электрощитовой здания спорткомплекса вынесены.

11. Техническая документация на системы противопожарной защиты в настоящее время находится в здании СК «Борцовский зал».

Акт о результатах пусконаладочных испытаний указанных систем от 11.03.2024.

12. Журналы по эксплуатации систем противопожарной защиты изданы.

13. Инструкция о мерах противопожарной безопасности разработана в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства РФ №1479 и утверждена Приказом от 26.02.2024 №26-о/д (прилагается).

14. Приказом от 04.03.2024 №34-о/д утвержден Порядок проведения проверки и обследования технического состояния, очистке вентиляции спортивного объекта СК «Борцовский зал», утверждена форма Журнала учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции, утвержден График проведения работ (прилагается).

15. Для проведения работ по подшивке карнизов металлическим материалом на имя Главы Шабалинского района написано ходатайство от 07.03.2024 №38 о выделении денежных средств (прилагается).

16. Ответственное лицо по выполнению мероприятий по противодействию коррупции тренер – преподаватель Чернышева Анна Николаевна и ответственное лицо по выполнению мероприятий по антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности в ШМБУ ДО «СШ пгт Ленинское» заведующий хозяйством Бачеригов Валерий Александрович привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания (приказ от 11.03.2024г. № 11-л/с прилагается).

Директор



Е.Ю.Каргапольцева